



ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬПРОВОД"

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Акт

Выполненных работ на лифте

Мы, нижеподписавшиеся, представители

От Заказчика гл. инженер УК "Дружба" Шенников, А.В.

От исполнителя тех. директор ООО "Электросвязьпровод" Семенов А.И.

Составили настоящий, по результатам проведённых работ, по устранению выявленных замечаний в результате проведённого периодического технического освидетельствования Лифта рег. (зав.) № 121148; 121147 в феврале 2018 года.

№ п/п	Адрес	Регистрационный номер лифта	Выявленный дефект	Итоговый результат
1	Ул Дружбы, д.8, к. 1 (гр)	121148	Закрепить ролик замка малой створки ДШ 9	Устранено
			установить защитный кожух на редукторе привода ДК	Устранено
			Доосветить шахту лифта	Устранено
2	Ул Дружбы, д.8, к. 1 (п)	121147	Выровнять балансирную подвеску	Устранено
			установить зазор контроликов ДК,	Устранено
			установить шплинт в ушковый болт подвески противовеса,	Устранено
			проточена реверсивная планка.	Проведены восстановительные работы. Устранено

Ответственный исполнитель электромеханик по лифтам

Члены комиссии

От Заказчика

От исполнителя

Дата « 1 » марта 2018 г.

