



# ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬПРОВОД"

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Акт

Выполненных работ на лифте

Мы, нижеподписавшиеся, представители

От Заказчика г. инженер УК "Дружба" Шокиев А.В.  
От исполнителя ген. дир-р ООО "Электросвязьпровод" Семенов П.И.

Составили настоящий, по результатам проведённых работ, по устранению выявленных замечаний в результате проведённого периодического технического освидетельствования Лифта рег. (зав.) № 123132; 123133 в феврале 2018 года.

№ п/п	Адрес	Регистрационный номер лифта	Выявленный дефект	Итоговый результат
1	Ул Дружбы, д.б, к. 1 (гр)	123132	Установить защиту КВШ	Устранено
			заменить вкладыши башмаков противовеса,	Устранено
			установить защитный кожух на редукторе привода ДК	Устранено
			Доосветить шахту лифта	Устранено
2	Ул Дружбы, д.б, к. 1 (п)	123133	Установить защиту КВШ	Устранено
			восстановить работу УБЛ-КПД	Устранено
			заменить вкладыши башмаков противовеса	Устранено
			Заполнить журнал проведения ТО в соответствии с требованиями	Устранено
			заменить ключ КБР.	Устранено

Ответственный исполнитель электромеханик по лифтам Семенов П.И.  
Члены комиссии А. Шокиев  
От Заказчика А. Шокиев  
От исполнителя Семенов П.И.  
Дата « 19 » февраля 2018 г.

