



ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬПРОВОД"

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Акт

Выполненных работ на лифте

Мы, нижеподписавшиеся, представители

От Заказчика гл. инженер УК "Фрунба" Моисев А.В.

От исполнителя мех. отдел ООО "ЭлектросвязьПровод" Семенов А.И.

Составили настоящий, по результатам проведённых работ, по устранению выявленных замечаний в результате проведённого периодического технического освидетельствования Лифта рег. (зав.) № 123129 в феврале 2018 года.

№ п/п	Адрес	Регистрационный номер лифта	Выявленный дефект	Итоговый результат
1	Ул. Лунная, д.9, п. (3гр)	123129	Восстановить работоспособность выключателя ВНУ	Устранено
			установить защитный кожух на редукторе привода ДК	Устранено
			Доосветить шахту лифта	Устранено
			заменить вкладыши башмаков противовеса	Устранено

Ответственный исполнитель электромеханик по лифтам

Члены комиссии

От Заказчика

От исполнителя

Дата « 8 » марта 2018 г.

